

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 80170 / 2024

DADES DEL CLIENT		FIGUERES DE SERVEIS S.A.				
		C/ Pujada del Castell s/n 17600 FIGUERES NIF A17102740				
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA						
Identificació de la mostra (**)		SORTIDA DIPOSIT NOU DEPÓSITO				
Tipus de mostra		Aigua de Consum (RD 3/2023 ETAP)				
Remès Per		FISERSA ETAP				
Data entrada		03/04/2024 - 07:30				
Data inici / finalització		03/04/2024 - 14/05/2024				
Quantitat i Envasos		5225ml, 3PET, 4VBT, 1PE+Tiosulfato				
DADES DE PRESA DE MOSTRA (**)						
Lloc de la presa de mostra		ZS ETAP FIGUERES				
Població		FIGUERES (GIRONA)				
Data de presa		02/04/2024 - 11:18				
DETERMINACIONS "IN SITU"						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	UNITATS	
Clor combinat "in situ" (*)				0,20	mg/L Cl2 (1)	
Clor residual lliure "in situ" (*)			1,00 mg/L	0,69	mg/L (1)	
Temperatura "in situ" (*)				14,9	°C (1)	
Assaigs validats per: Brais Barros Nuñez (Tècnic de Asesoría Técnica)						
RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
<i>Escherichia coli</i>	UNE-EN ISO 9308-1		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Enterococs intestinals	UNE-EN ISO 7899-2		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Coliforms totals	UNE-EN ISO 9308-1		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	<3,0		mg/L Pt/Co (1)
Sabor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	1		Ind. dil. (1)
Olor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	1		Ind. dil. (1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	7,9	±0,2	Unidad pH (1)
Conductivitat a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	446	±36	µS/cm (1)
Recompte <i>Clostridium perfringens</i> (incloses les espores)	UNE-EN ISO 14189		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Bacteris aerobis a 22°C	UNE-EN ISO 6222/1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	<1		UFC/ml (1)
Colifags somàtics	RCP/049-a		0 UFP/100mL	0		UFP/100mL (1)
Alumini	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L	45	±6	µg/L (1)
Amoni	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L (1)
Clorurs	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	11	±1	mg/L (1)
Ferro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L	<5,0		µg/L (1)
Manganès	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	<5,0		µg/L (1)
Índex de Langellier (*)	CALCU/001-n	-3	0,5	0,4		(1)
Sodi	ICP-MS/002-a	1,0 mg/L	200 mg/L	9	±1	mg/L (1)
Sulfats	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	94	±13	mg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

(S) Assaigs subcontractats a laboratori extern.

Responsable del tractament: EUROFINES IPROMA S.L.U. | Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats | Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: CLITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN | Més info: www.iproma.com/es/politica-de-privacidad/


Pàgina 1 de 5

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com
CASTELLÓN

 Calle Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓ
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

 Pasaje Dr. Barutal Moret
8, 2ºC 46010 -
VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

 Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ANDALUCÍA

 Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

 Camiño vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

 C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

 Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès, - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

Original signat per:
CARLOS FERRER TORREGROSA
EUROFINES IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Signatura realitzada en data 14/05/2024 22:39:28+02:00

 Serveis Administració
Electronica

 Digitally signed by Serveis
Administració Electronica
Date: 2024.05.22 09:11:44 CEST

 Identificador univoc: 171636189933082
Identificador univoc de l'origen: laboratori
Estat d'elaboració: Original

Eurofins Iproma, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Castelló, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 6, Folio 123, Hoja 143, inscripción 1.ª el 4 de abril 1990, Domicilio Social: C/ Lituania, 6-8, 12006 CASTELLÓ - CIF B12227492

 Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: laboratori
Origen del document: Administració

INFORME D'ASSAIG
Nº DE REFERÈNCIA: 80170 / 2024
RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Terbolesa	NF/001-a	0,30 UNF	0,8 UNF	<0,30		UNF (1)
Clorats	CI/004-a	0,005 mg/L	0,25 mg/L	0,034	±0,005	mg/L (1)
Clorits	CI/004-a	0,005 mg/L	0,25 mg/L	<0,005		mg/L (1)
Acrilàmida	CLMS/011-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	<0,030		µg/L (1)
Antimoni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Arsènic	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Benzè	CGM/024-a	0,30 µg/L	1,0 µg/L	<0,30		µg/L (1)
Benzo (a) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L	0,01 µg/L	<0,003		µg/L (1)
Bisfenol A	CLMS/028-a	0,50 µg/L	2,5 µg/L	<0,50		µg/L (1)
Bor	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,5 mg/L	0,018	±0,003	mg/L (1)
Bromats	CI/003-a	2,5 µg/L	10 µg/L	<2,5		µg/L (1)
Cadmi	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Cianurs totals	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L	<12		µg/L (1)
Coure	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L	<0,010		mg/L (1)
Crom Total	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	<5,0		µg/L (1)
1,2-Dicloroetà	CGM/024-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L	<0,30		µg/L (1)
Epiclorhidrina	CGM/026-a	0,07 µg/L	0,10 µg/L	<0,07		µg/L (1)
Fluorur	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L	0,17	±0,02	mg/L (1)
Mercuri	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L	<0,10		µg/L (1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Nitrats	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L	2,6	±0,4	mg/L (1)
Nitrits	COL/007-a	0,010 mg/L	0,10 mg/L	<0,010		mg/L (1)
Plom	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Seleni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Urani	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	30 µg/L	1,3	±0,2	µg/L (1)
Compostos perfluorats (*)	PEE-GA/552			-		µg/L (S)
PFOA (Àcido perfluorooctanoico)	PEE-GA/552	0,0015 µg/L	0,07 µg/L	<0,0015		µg/L (#)(S)
PFOS (Àcido perfluorooctanosulfònic)	PEE-GA/552	0,0015 µg/L	0,07 µg/L	<0,0015		µg/L (#)(S)
PFNA (Àcido perfluorononanoico)	PEE-GA/552	0,0015 µg/L	0,07 µg/L	<0,0015		µg/L (#)(S)
PFHxS (Àcido perfluorohexanosulfònic)	PEE-GA/552	0,0015 µg/L	0,07 µg/L	<0,0015		µg/L (#)(S)
Plaguicides			0,50 µg/L	<0,50		µg/L (1)
Plaguicides organoclorats	CGM/019-a			-		µg/L (1)
Trifluralina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Hexaclorobenzè	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Lindà	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

(S) Assaigs subcontractats a laboratori extern

Responsable del tractament: EUROFINES IPROMA S.L.U. | Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats | Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: CLITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.iproma.com/estiposica-de-privacidad/


www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com
CASTELLÓN

Calle Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓ
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret
8, 2ºC 46010 -
VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
8, 2ºC de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ANDALUCÍA

Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camión vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès, - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

Original signat per:

CARLOS FERRER TORREGROSA
EUROFINES IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Signatura realitzada en data 14/05/2024 22:39:28+02:00

Identificador univoc: 171636189933082
Identificador univoc de l'origen: laboratori
Estat d'elaboració: Original

Eurofins Iproma, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Castelló, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripción 1.ª el 4 de abril 1990, Domicilio Social: C/ Lituania, 6-8, 12006 CASTELLÓ - CIF B12227492

Figures de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: laboratori
Origen del document: Administració

INFORME D'ASSAIG				Nº DE REFERÈNCIA: 80170 / 2024		
RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
B) Heptaclor epòxid (isòmer)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Dieldrina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Endosulfan sulfat	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Alaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metolaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Plaguicides organofosforats	CGM/019-a			-		µg/L (1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Fenclorfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Fenitroton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clorpirifos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metil-Bromofs	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clorfeninfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Tetraclorvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metidationa	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Plaguicides nitrogenats	CGM/019-a			-		µg/L (1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Secbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Pendimetalina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clodinafop Propargil	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Cipermetrina I-IV (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clorprofam (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Etoprofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Fipronil (*)	CGM/019-n	0,020 µg/L	0,03 µg/L	<0,020		µg/L (1)
Lambda-Cihalotrina (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Permetrina I-II (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

(S) Assaigs subcontractats a laboratori extern.

Responsable del tractament: EUROFINIS IPROMA S.L.U. | Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats | Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: CLITUANIA, nº6-8 12006 CASTELLÓN | Més info: www.iproma.com/es/politica-de-privacidad/



CASTELLÓN

Calle Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓ
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret
8, 2ºC 46010 -
VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ANDALUCÍA

Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camión vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès, - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

Original signat per:

CARLOS FERRER TORREGROSA
EUROFINIS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Signatura realitzada en data 14/05/2024 22:39:28+02:00

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 80170 / 2024

RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Tebuconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Tetraconazol (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Ciproconazol (*)	CGM/019-n	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Terbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil atrazina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desisopropil atrazina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil-Terbutilatzina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Desetil-Terbumeton	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Bromacil	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Carbendazima	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Clortoluró	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Dimetoat	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Diuron	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Imazalil	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Imidacloprid	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Isoproturona	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Linurona	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metalaxil	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Miclobutanil	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Ometoat	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Tiabendazol	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Azoxistrobin	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Benalaxil	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Dimetomorf	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Pirifenox	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Propazina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Metribuzina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Simetrina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
Cianazina	CLMS/008-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	<0,010		µg/L (1)
HPA	CGM/019-a	0,012 µg/L	0,100 µg/L	<0,012		µg/L (1)
Benzo (b) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Benzo (k) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Benzo (g,h,i) Perilè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Indè (1,2,3,c,d) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L		<0,003		µg/L (1)
Tri+Tetracloroetè	CGM/024-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L (1)
Tricloroetè	CGM/024-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Tetracloroetè	CGM/024-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Àcids haloacètics	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L	60 µg/L	<5,0		µg/L (#)(S)
Àcid Dicloroacètic	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L		<5,0		µg/L (#)(S)
Àcid Tricloroacètic	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L		<5,0		µg/L (#)(S)
Àcid Bromoacètic	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L		<5,0		µg/L (#)(S)
Àcid Cloroacètic	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L		<5,0		µg/L (#)(S)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.

(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC

La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.

Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.

Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.

L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.

Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.

(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

(S) Assaigs subcontractats a laboratori extern

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA S.L.U. | Finalitat del tractament: Realització dels assaigs realitzats | Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: CLITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.iproma.com/est/politica-de-privacidad/



www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

CASTELLÓN

Calle Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓ
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Pasaje Dr. Barutal Moret
8, 2ºC 46010 -
VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ANDALUCÍA

Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camiño vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès, - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

Original signat per:

CARLOS FERRER TORREGROSA
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Signatura realitzada en data 14/05/2024 22:39:28+02:00

Identificador univoc: 171636189933082
Identificador univoc de l'origen: laboratori
Estat d'elaboració: Original

Eurofins Iproma, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Castelló, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripción 1.ª el 4 de abril 1990, Domicilio Social: C/ Lituania, 6-8, 12006 CASTELLÓ - CIF B12227492

Figures de Serveis, SA (FISERSA)
Òrgan: Gerència
Títol: laboratori
Origen del document: Administració

INFORME D'ASSAIG				Nº DE REFERÈNCIA: 80170 / 2024		
RESULTATS LABORATORI						
PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Àcid Dibromoacètic	PE/MUNLAB/06 838	5,0 µg/L		<5,0		µg/L (#)(S)
Trihalometans	CGM/024-a	4 µg/L	100 µg/L	13 ±3		µg/L (1)
Clorofom	CGM/024-a	1,0 µg/L		5 ±1		µg/L (1)
Diclorobrommetà	CGM/024-a	1,0 µg/L		4 ±1		µg/L (1)
Dibromoclorometà	CGM/024-a	1,0 µg/L		4 ±1		µg/L (1)
Bromoform	CGM/024-a	1,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Carboni orgànic total	CAL/001-a	1,0 mg/L	5,0 mg/L	1,6 ±0,3		mg/L (1)
17-β-Estradiol	CLMS/030-a	1,0 ng/L	1 ng/L	<1,0		ng/L (1)
Nonilfenol tècnic	CLMS/019-a	50 ng/L	300 ng/L	<50		ng/L (1)
Azitromicina	PE/MUNLAB/06 877	30 ng/L	100 ng/L	<30		ng/L (#)(S)
Diclofenaco	PE/MUNLAB/06 877	30 ng/L	100 ng/L	<30		ng/L (#)(S)
Magnesi	ICP-MS/002-a	0,5 mg/L		15 ±2		mg/L (1)
Duresa total	CALCU/001-a	4,0 mg/L CaCO3	500 mg/L CaCO3	257 ±51		mg/L CaCO3 (1)
Assaigs validats per: Inma Solís Andrés (Jefe secció Microbiologia), Marta Lledó Valls Rovira (Técnico secció Físico-Químico), Jose Luis Aranda Mares (Jefe secció Cromatografia)						
RESULTATS RADIOACTIVITAT						
PARÀMETRE	MÈTODE	AMD	RD 3/2023 ETAP	RESULTAT	INCERT.	UNITATS
Radioactivitat α Total	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	0,1 Bq/L	0,04 ±0,02		Bq/L (1)
Radioactivitat β Resta	CPROP/001-a	0,04 Bq/L	1 Bq/L	<0,04		Bq/L (1)
Dosi indicativa estimada	EST/001-a	0,10 mSv/año	0,10 mSv/año	≤0,10		mSv/año (1)
Radó	CCEM/002-a	2 Bq/L	500 Bq/L	<2		Bq/L (1)
Assaigs validats per: Marta Lledó Valls Rovira (Técnico secció Físico-Químico)						
INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL LABORATORI						
El valor del paràmetre Índice de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente.						
(**) Dades aportades pel client:						
olor:1						
gust:1						
Mètode UNE-EN ISO 6222: Sembrar en profunditat / Agar Extracte de llevat / 22 ± 2°C / 68 ± 4 hores.						
Les dades dels paràmetres "in situ" sense mètode analític han estat facilitades pel client.						
AMD Activitat Mínima detectable.						
El resultat del paràmetre Radó ha estat calculat emprant la data de presa de mostra aportada pel client.						

 Identificador unívoc: 171636189933082
 Identificador unívoc de l'origen: laboratori
 Estat d'elaboració: Original

Emès en Castelló a 14 de Maig de 2024

 Signat electrònicament Per:
 EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
 Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS
 Càrreg: Director General

(**) Informació aportada pel client i no coberta per l'acreditació de ENAC.
 (*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
 La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
 El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
 Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
 Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
 L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
 Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.


 (1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ
 (S) Assaigs subcontractats a laboratori extern

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA S.L.U. | Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats | Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: CLITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Més info: www.iproma.com/es/politica-de-privacidad/

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com
CASTELLÓN

 Calle Lituania 6-8 -
 12006- CASTELLÓ
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

VALENCIA

 Pasaje Dr. Barutal Moret
 8, 2ºC 46010 -
 VALENCIA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

MADRID

 Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
 Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
 28703-S.S. de los Reyes MADRID
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

ANDALUCÍA

 Parque Tecnológico
 Citec, C/ Manuel Trillo
 21, 41120 - SEVILLA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

GALICIA

 Camiño vello de Santiago
 nº24 bajo, 36419 -
 PONTEVEDRA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

 C/ Pablo Iglesias nº 34-
 36, Local 50018 -
 ZARAGOZA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

 Carrer del Garbí, 13,
 Local 10, 08150 Parets
 del Vallès, - BARCELONA
 Tel.: 964 251 072
 Fax.: 964 210 476

Original signat per:
CARLOS FERRER TORREGROSA
 EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
 Signatura realitzada en data 14/05/2024 22:39:28+02:00

 Figueres de Serveis, SA (FISERSA)
 Òrgan: Gerència
 Títol: laboratori
 Origen del document: Administració